

RTM - RELATÓRIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO



EXTINCOL
 CNPJ : 29.187.710/0001-54 **INS. EST.** 83.370.242
 AV SILVIO AVIDOS -- nº : 2990 Vila Real
 COLATINA **UF:** ES **CEP:** 26.706-720
FONE: (27)3721.2363 /

CLIENTE : CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DOCE OESTE DO EST
CNPJ : 11.422.312/0001-00 **INS. EST.**
END : PC IZIDORO BINDA--- Nº :04 **BAIRRO :** VILA NOVA
CIDADE : COLATINA **UF :** ES **CEP :** 29.702-040

Dt. Entrada : 19/11/2024
Dt. Saída : 19/11/2024
Nº OS : 6659
Nº Talão : 95179
Vendedor : VENDA LOJA COLATINA

SELO SEQUENCIAL Nº : 301.591.635 À 301.591.642 **TOTAL DE EXTINTOR :** 8 **NIVEL 2 :** **NIVEL 3 :** 8 **PROX. REC. :** 11/2025

QUANTIDADE CONSUMIDA **TIPO** **MARCA** **TEOR %**
ABC : **CO2 :** **AGENTE PÔ QUÍMICO ----->**
BC : **EM :**

IDENTIFICAÇÃO DO RECIPIENTE OU CILINDRO

SERVIÇO REALIZADO E AVALIADO / ENSAIO DE COMPONENTES

ENSAIO HIDROSTÁTICO

EXPANSÃO VOLUMÉTRICA

LAUDO

ITEM	Nº DO SELO DO INMETRO	Nº DO CILINDRO	ANO DE FABRICAÇÃO	ULTIMO TESTE HIDROSTÁTICO	FABRICANTE	NORMA	CÓDIGO DO PROJETO	CAP. EXTINTORA	TIPO / AGENTE EXTINTOR	CARGA NOMINAL (kg - L)	LOTE DO AGENTE EXTINTOR	NIVEL DE MANUTENÇÃO	S	MANGUEIRA	VÁLVULA	INDICADOR DE PRESSÃO	ROSCA	PINTURA	PEÇAS SUBSTITUIDAS	PRESSÃO DE TRABALHO (kg /cm²)	PRESSÃO DE ENSAIO (kgf /cm² ou MPa)	TARA(kg)	PESO DO CILINDRO VAZIO (PV) kg	PERDA DE MASSA (%)	PESO DE CILINDRO CHEIO DE AGUA (PC) kg	VOLUME EM LITRO (V=PC-PV)	CARGA (68% DE V EM kg)	CAP. MAXIMA	EXPANSÃO TOTAL - ET (ml)	EXPANSÃO PERMANENTE - EP (ml)	EXPANSÃO ELÁSTICA - EE	EP / ET x 100(%)	CONFORME / NÃO CONFORME	MOTIVO DA CONDENAÇÃO				
																																			2:A	AP	10	3
1	301591635	3373	2023	2024	VITEX	11715		2:A	AP	10		3	S	A	A	A				10.5	27															C		
2	301591636	014895	2020	2024	CAEX	10721		20:BC	BC	6		3	S	A	A	A				10.5	28																C	
3	301591637	007068	2020	2024	CAEX	10721		20:BC	BC	6		3	S	A	A	A				10.5	28																C	
4	301591638	001262	2024	2024	CAEX	10721		30:BC	BC	8		3	S	A	A	A				10.5	28																C	
5	301591639	000037	2023	2024	CAEX	10721		30:BC	BC	8		3	S	A	A	A				10.5	28																C	
6	301591640	0495	2024	2024	CAEX	10721		30:BC	BC	8		3	S	A	A	A				10.5	28																C	
7	301591641	000058	2024	2024	CAEX	10721		30:BC	BC	8		3	S	A	A	A				10.5	28																C	
8	301591642	00651	2023	2024	RESIL	10721		80:BC	BC	50		3	S	A	A	A				10.5	28																C	

- LEGENDA PEÇAS**
- 1 IND. DE PRESSÃO
 - 9 TRAVA
 - 17 SAIA PLÁSTICA
 - 2 MANGUEIRA - M-30
 - 10 CORDÃO PLÁSTICO
 - 25 MANGUEIRA CO2
 - 3 VÁLVULA - M-30
 - 11 MIOLHO DE VÁLVULA
 - 18 PAR DE RODA
 - 26 VÁLVULA CO2
 - 4 SIFÃO - M-30
 - 12 CONJ. AFAG
 - 19 SIFÃO CO2
 - 27 REPARO / VÁLVULA PRA EXTINTOR
 - 5 QUEBRA JATO
 - 13 PISTOLA PLÁSTICA
 - 20 TAMP. PARA CARRETA
 - 28 MANGUEIRA CARRETA PO E AP
 - 6 DIFUSOR CO2
 - 14 PERA
 - 21 ADAPTADOR DE MANGUEIRA
 - 29 - PISTOLA METRALHADORA PO E AP
 - 7 CINTA
 - 15 PINO
 - 22 EMPATAÇÃO DE MANGUEIRA
 - 30 - CONJ.DAP CO2
 - 8 PUNHO
 - 16 CONJ. VEDAÇÃO
 - 24 ORING
 - 23 MANGUEIRA CARRETA CO2 10K

VISTO INSPEÇÃO FINAL RESPONSÁVEL PELO ENSAIO HIDROSTÁTICO CONTROLE DE QUALIDADE

NÍVEL DE MANUTENÇÃO : 1º - NÍVEL 2º - NÍVEL 3º - NÍVEL
 CONFORME / NÃO CONFORME - (C) CONFORME (NC) NÃO CONFORME **ENSAIOS - (A) APROVADO (R) REPROVADO**