RTM - RELATÓRIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

EXTINCOL
CNPJ : 29.187.710/0001-54 **INS. EST.** 83.370.242
AV SILVIO AVIDOS -- nº : 2990 Vila Real
COLATINA **UF:** ES **CEP :** 26.706-720
FONE : (27)3721.2363 /

CLIENTE : CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DOCE OESTE DO EST
FANTASIA : CONDOESTE CETREU
CNPJ : 11.422.312/0001-00 **INS.EST.**
END : BR 259 – RODOVIA DO CONTORNO--- Nº :SN **BAIRRO :** CÓRREGO ESTRELA
CIDADE : COLATINA **UF :** ES **CEP :** 29.700-000

Dt. Entrada 27/10/2026
Dt. Saida : 27/10/2026
Nº OS : 10950
Nº Talão :
Vendedor : VENDA LOJA COLATINA

SELO SEQUENCIAL Nº : 1805 **À** X803 **TOTAL DE EXTINTOR :** 9 **NIVEL 2 :** 1 **NIVEL 3 :** 8 **PROX. REC. :** 10/2027

QUANTIDADE CONSUMIDA **TIPO** **MARCA** **TEOR %** .
ABC : **CO2 :**
BC : 100 **EM :** **AGENTE PÓ QUÍMICO** ------>

	IDENTIFICAÇÃO DO RECIPIENTE OU CILINDRO											SERVIÇO REALIZADO E AVALIADO / ENSAIO DE COMPONENTES							ENSAIO HIDROSTÁTICO								EXPANSÃO VOLUMÉTRICA				LAUDO	
ITEM	Nº DO SELO	Nº DO CILINDRO	ANO DE FABRICAÇÃO	ULTIMO TESTE HIDROSTÁTICO	FABRICANTE	NORMA	CÓDIGO DO PROJETO	CAP. EXTINTORA	TIPO / AGENTE EXTINTOR	CARGA NORMINAL (kg - L)	LOTE DO AGENTE EXTINTOR	INSPEÇÃO TÉCNICA	NÍVEL DE MANUTENÇÃO	PINTURA	ROSCA	INDICADOR DE PRESSÃO	VÁLVULA	MANGUEIRA	PEÇAS SUBSTITUIDAS	PRESSÃO DE TRABALHO (kg /cm²)	PRESSÃO DE ENSAIO (kgf /cm² ou MPa)	TARA(kg)	PESO DO CILINDRO VAZIO (PV) kg	PERDA DE MASSA (%)	PESO DE CILINDRO CHEIO kg	VOLUME EM LITRO (V=PC-PV)	CAP. MAXIMA CARGA (68% DE V EM kg)	EXPANSÃO TOTAL - ET (ml)	EXPANSÃO PERMANENTE - EP (ml)	EXPANSÃO ELÁSTICA - EE	EP / ET x 100(%)	CONFORME / NÃO CONFORME	MOTIVO DA CONDENAÇÃO
1	P801	3373	1996	2026	VITEX	11715		2:A	AP	10		S	3	S		A	A	A		10.5	28										C	
2	H802	03307	1998	2022	VITEX	10721		20:BC	BC	6	LOTE 7	S	3	S		A	A	A		10.5											C	
3	X803	014895	2014	2026	CAEX	15808		20:BC	BC	6	LOTE 7	S	3	S		A	A	A		10,5	28										C	
4	G804	007068	2015	2026	CAEX	15808		20:BC	BC	6	LOTE 7	S	3	S		A	A	A		10,5	28										C	
5	1805	0495	2003	2026	CAEX	10721		30:BC	BC	8	LOTE 7	S	3	S		A	A	A		10.5	28										C	
6	2806	001262	2006	2026	CAEX	10721		30:BC	BC	8	LOTE 7	S	3	S		A	A	A		10.5	28										C	
7	G807	000037	2008	2026	CAEX	10721		30:BC	BC	8	LOTE 7	S	3	S		A	A	A		10.5	28										C	
8	G808	000085	2008	2026	CAEX	10721		30:BC	BC	8	LOTE 7	S	3	S		A	A	A		10.5	28										C	
9	A809	00651	2015	2023	RESIL	15808		80:BC	BC	50	LOTE 7	S	2	S		A	A	A		10,5											C	

LEGENDA PEÇAS

1 IND. DE PRESSÃO
2 MANGUEIRA - M-30
3 VÁLVULA - M-30
4 SIFÃO - M -30
5 QUEBRA JATO
6 DIFUSOR CO2
7 CINTA
8 PUNHO
9 TRAVA
10 CORDÃO PLÁSTICO
11 MIOLO DE VÁLVULA
12 CONJ. APAG
13 PISTOLA PLÁSTICA
14 PERA
15 PINO
16 CONJ, VEDAÇÃO
17 SAIA PLÁSTICA
18 PAR DE RODA
19 SIFÃO CO2
20 TAMPA PARA CARRETA
21 ADAPTADOR DE MANGUEIRA
22 EMPATAÇÃO DE MANGUEIRA
23 MANGUEIRA CARRETA CO2 10K
24 ORING
25 MANGUEIRA CO2
26 VÁLVULA CO2
27 REPARO / VÁLVULA PRA EXTINTOR
28 - MANGUEIRA CARRETA PÓ E AP
29 - PISTOLA METRALHADORA PO E AP
30 - CONJ.DAP CO2

VISTO INSPEÇÃO FINAL
RESPONSÁVEL PELO ENSAIO HIDROSTÁTICO
CONTROLE DE QUALIDADE

NÍVEL DE MANUTENÇÃO : 1º - NIVÉL 2º - NIVÉL 3º - NIVÉL
CONFORME / NÃO CONFORME - (C) CONFORME (NC) NÃO CONFORME
ENSAIOS - (A) APROVADO (R) REPROVADO